



Commissie voor de
milieueffectrapportage

Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

23 mei 2011 / rapportnummer 2530-23



Oordeel over het MER

Het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum wil de Anna's Hoeve rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Hilversum renoveren, of op een andere plaats herbouwen. Voor de besluitvorming over een partiële herziening van het bestemmingsplan Nieuw Anna's Hoeve is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Hilversum is bevoegd gezag.

De Commissie¹ is van oordeel dat **de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is.**

Uit het MER komt naar voren dat een membraanbioreactor en een moderne maar conventionele riool waterzuiveringsinstallatie (RWZI) gelijk of positiever uitvalt wat betreft de milieugevolgen vergeleken met de huidige RWZI of een optimalisatie van de huidige RWZI. Dit betreft vooral de geurbelasting op bestaande en geplande woningen rondom de RWZI. Dit staat tegenover een hoger energieverbruik van een membraanbioreactor en een moderne RWZI. Het MER toont aan dat hinder door geur en geluid beperkt zal blijven tot het plangebied van de nieuwe installatie. Op basis van het MER concludeert de Commissie dat er geen effecten op natuurwaarden te verwachten zijn.

De volgende opmerking in het advies betreft geen essentiële informatie voor het besluit over het bestemmingsplan. De Commissie hoopt met onderstaande aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de verdere besluitvorming.

Geur en windstromingen rond de berg

Bij oostelijke windrichting kan geurhoudende lucht van de RWZI zich zodanig rond het windobstakel afvalberg heen bewegen, dat bij aanwezigheid van nieuwe woningen direct in deze stroming zijdelings achter de berg meer geur waarneembaar zal zijn dan nu voorspeld is.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een smalle doorgang in de berg, of wanneer vorm van de berg zodanig is dat de wind wordt gebundeld en aan één zijde van de berg waait. Er kunnen dan precies op die locaties waar de wind door of om de berg waait stankklachten ontstaan als er woningen gebouwd worden.

De Commissie adviseert bij het verdere ontwerp van de berg aan de westzijde van de toekomstige RWZI en uitwerking van het stedelijk plan, rekening te houden met het mogelijke ontstaan van gebundelde geurhoudende windstromingen rond de berg.

¹ Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via commissiener.nl onder 'Adviezen Commissie'.

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER

Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van Hilversum

Bevoegd gezag: gemeenteraad van Hilversum

Besluit: wijzigen van het bestemmingsplan Nieuw Anna's Hoeve

Categorie Besluit m.e.r.: C15.1

Activiteit: de aanleg of renoveren van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Procedurele gegevens:

kennisgeving MER: 24 maart 2011

ter inzage legging MER: 25 maart 2011 tot en met 6 mei 2011

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 24 maart 2011

toetsingsadvies uitgebracht: 23 mei 2011

Samenstelling van de werkgroep:

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt:

ir. B. Barten (werkgroepsecretaris)

ir. W.J. van Doorn

drs. J.L.P.M. van der Pluijm

drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter)

drs. H.A.T.M. van Wezel

Werkwijze Commissie bij toetsing:

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.

Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een locatiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie.

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de pagina *Commissie m.e.r.*

Betrokken documenten:

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering :

- PlanMER voor de rwzi in Hilversum, gemeente Hilversum, maart 2011.

De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum

Burgemeester en Wethouders van Hilversum willen de Anna's Hoeve rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Hilversum renoveren, of op een andere plaats herbouwen. Voor de besluitvorming over een partiële herziening van het bestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Hilversum is bevoegd gezag.



Commissie voor de
milieueffectrapportage

ISBN: 978-90-421-3278-8

Arthur van Schendelstraat 800 Utrecht

T 030 - 234 76 66

F 030 - 233 12 95

E mer@eia.nl

w www.commissiemer.nl

