

Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum :
Documentnummer : 2016005620
Case nr. : WV116.0080

AANHEF

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 2 februari 2016 een aanvraag ontvangen van TenneT TSO B.V. om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem, bestaande uit het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren.

De vergunning wordt aangevraagd door Pondera Consult B.V., namens TenneT TSO B.V.

AANVRAAG

De aanvraag betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren in een oppervlaktewaterlichaam; locatie het onshore 380kV hoogspanningsstation Borsele, kadastraal bekend gemeente Borsele sectie A nummers 1320 en 1828.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

I:

De gevraagde vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2 en 6.5 van de Waterwet aan TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS ARNHEM (hierna: vergunninghouder) te verlenen voor :

het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren in een oppervlaktewaterlichaam;

II:

De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;


III:

Aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

namens deze,

A.M.J. Veraart
Teamleider Afvalwaterketen en Emissies
Afdeling Water



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2016005620

Algemene voorschriften

1. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn;
2. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend;
3. Contactpersoon:
 - a. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - b. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van de gene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - c. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1

Soort afvalwater

Het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen mag uitsluitend bestaan uit:

afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren.

Voorschrift 2

Lozingseisen

Het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren via de zuiveringstechnische voorzieningen is toegestaan indien het afvalwater in een steekmonster niet meer bevat dan de in de tabel opgenomen emissiegrenswaarden:

Parameter	Emissiegrenswaarden
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Minerale Olie	20 mg/l

Voorschrift 3

Metten en registreren

1. De te lozen afvalwaterstroom moet via doelmatig functionerende voorzieningen worden geleid. Deze voorzieningen moeten op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
2. De emissiemetingen ter controle op de naleving van emissie-eisen voor het lozen van de in voorschrift 2 genoemde parameters worden uitgevoerd volgens onderstaande analysemethodes:
 - a. afvalwaterbemonstering : NEN-6600-1
 - b. onopgeloste stoffen : NEN-EN-872
 - c. minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2

Voorschrift 4

Ongewone voorvallen

1. Indien als gevolg van een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis, van de vergunde lozingssituatie wordt afgeweken en als gevolg van de gebeurtenis:
 - a. niet aan de in de vergunning opgenomen lozingseisen kan worden voldaan en/of;
 - b. naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften kan worden voldaan en/of;
 - c. nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater ontstonden of dreigen te ontstaan; moet de vergunninghouder zo spoedig mogelijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van het ontvangende oppervlaktewater te beperken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het team handhaving (via mail handhaving@scheldestromen.nl) van het waterschap in kennis te stellen.

De informatie moet bevatten:

- a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewaterlichaam te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Binnen 14 dagen na het ongewoon voorval moet schriftelijk worden gerapporteerd over de punten a. tot en met d. van voorafgaand lid 2.

AANVRAAG

Algemeen

Op 2 februari 2016 heeft Pondera Consult B.V. namens TenneT TSO B.V. een aanvraag ingediend voor een vergunning ingevolge de Waterwet. De aanvraag betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren, gelegen op het onshore 380 kV hoogspanningsstation Transmissiesysteem op Zee Borssele, in een oppervlaktewaterlichaam.

Afvalwaterstroom

De afvalwaterstroom betreft afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren.

Het afvalwater wordt geloosd op de sloot langs de Weelhoekweg in Borssele (zie bijlage 1 tekening lozingssituatie).

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het activiteitenbesluit in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Deze algemene regels vervangen de vergunningplicht.

Voor de aangevraagde activiteiten:

- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (afvloeiend hemelwater afkomstig van de parkeerplaats);
- Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

is het Activiteitenbesluit volledig van toepassing.

Het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren is niet in het Activiteitenbesluit geregeld.

Voor deze aangevraagde lozing houdt dit in dat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is en de lozing in een oppervlaktewaterlichaam vergunningplichtig is ingevolge de Waterwet.

Toetsingen aan de doelstellingen van het waterbeheer

Beleid (algemeen)

Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen.

Beleid (regionaal)

Het provinciaal beleid is verwoord in het "Omgevingsplan Zeeland 2012-2018".

Het beleid van het waterschap is verwoord in het "Waterbeheerplan 2016-2021" van het waterschap Scheldestromen.

Via het waterbeheerplan zijn aan wateren verschillende gebruiksfuncties toegekend die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. Uitgangspunt van het waterbeheerplan is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Voor het oppervlaktewater waarop de aanvrager loost, geldt de functie landbouw.

Bij de toetsing van de aanvraag is geoordeeld dat het lozen van afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen onder de vermogenstransformatoren in het oppervlaktewater de toegekende functie niet zal beïnvloeden.

Best beschikbare technieken

Een hoog niveau van bescherming van het milieu moet worden gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de lozing aan het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat ten minste de voor de lozingsactiviteit in aanmerking komende best beschikbare technieken worden toegepast.

In artikel 9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten aangewezen waar het bevoegd gezag bij het bepalen van de best beschikbare technieken (BBT) rekening moet houden. Bijlage 1 van het MOR bevat een overzicht van de hiervoor bedoelde documenten. In tabel 2 van de bijlage is een lijst opgenomen met toegepaste Richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate invulling van BBT.


Bij de bepaling van de best beschikbare technieken voor de onderhavige lozingsactiviteit zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling in aanmerking genomen:

- Meten en bemonsteren van afvalwater
- Lozingseisen Wvo-vergunningen

Uit de toetsing is gebleken dat bij onderhavige lozingsactiviteit de toe te passen maatregelen om verontreinigingen te voorkomen en te beperken voldoen aan de stand der techniek. Hieruit wordt geoordeeld dat de onderhavige lozing naar verwachting geen significante bijdrage levert aan het overschrijden van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Lozingsnormen

Voor de opgenomen lozingsnormen is aansluiting gezocht bij de eisen voor bedrijven waar afvalwater afvloeit afkomstig van de opslag van olie bevattende materialen en waar rechtstreeks op oppervlaktewater wordt geloosd. Deze lozingsnormen zijn opgenomen in de Beleidsregels Emissie van waterschap Scheldestromen, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen op 22 oktober 2014.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2016005620

Procedure

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee - Borssele gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee - Borssele. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het Net op zee - Borssele bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid:

op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;

op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan Tennet gezonden; het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie];

er is een informatieavond georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Zienswijze

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt: Net op zee - Borssele

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Expeditie

Afschrift van deze ontwerp-beschikking is gezonden aan:

- Pondera Consult B.V.
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borssele
- RUD-Zeeland

