
UW WATERSCHAP

Adres

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon

(055) 527 29 11

E-Mail

info@vallei-veluwe.nl

Website

www.vallei-veluwe.nl

Stal Hoog Helbergen

T.a.v. mevrouw W.G. Wijma-Breukink
Hoekendaalseweg 3
7251 RM VORDEN

ONTWERP

Datum	16 oktober 2015	Contactpersoon	M. Dros
Uw kenmerk	OLO1986997	E-mailadres	mdros@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	744164/755349	Telefoonnummer	06 52 88 19 41
Onderwerp	Ontwerp Watervergunning voor Cortenoeverseweg 119-121 te Brummen		

Geachte mevrouw W.G. Wijma-Breukink,

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 25 september 2015 een aanvraag ontvangen van bedrijf Stal Hoog Helbergen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is door de gemachtigde van de aanvrager, Rombou B.V., ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 1986997 en met uw referentiecode B 54.967. De aanvraag is door ons ingeboekt onder nummer 744164.

1 Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam te Cortenoeverseweg 119-121 Brummen.

De locatie is kadastraal bekend als:

- Gemeente Brummen, sectie I, nummer 1999.

De locatie heeft de coördinaten:

- X / Y coördinaten: 209.378 / 458.644.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe, de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze vergunning, besluiten dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe (hierna te noemen: het waterschap) als volgt:

- A. De gevraagde vergunning aan Stal Hoog Helbergen te Brummen te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikel 3.4 van de Keur vergunning is vereist, namelijk het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam te Cortenoeverseweg 119-121 in Brummen;
- B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde tekeningen en rapporten, deel uit te laten maken van de vergunning.
 - 1. Memo: Watertoets 'Cortenoeverseweg 119-125' te Brummen, door: Rombou;
 - 2. Tekening: Milieutekening 1 Melkveehouderij, tekeningnummer: 14-3313, Blad M-01, door: Bekhuis & Kleinjan architecten, datum: 22 september 2015;
 - 3. Tekening: Milieutekening 3 Paardenhouderij, tekeningnummer: 14-3313, Blad M-03, door: Bekhuis & Kleinjan architecten, datum: 22 september 2015.
- C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven.

In bijlage 3 staat het **startformulier** waarmee u, **minimaal 5 werkdagen** voor de aanvang, de start van de werkzaamheden dient te melden.

In bijlage 4 staat het **gereedmeldingsformulier** waarmee u, **uiterlijk 5 dagen** na einde van de werkzaamheden, het gereedkomen van de werkzaamheden dient te melden.

Datum 16 oktober 2015
Onderwerp Watervergunning voor Cortenoeverseseweg 119-121 Brummen, nummer 744164/755349
Pagina 3 van 15

4 Ondertekening

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a checkmark-like flourish.

ing. A.G.J. Smeenk MBA
Hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving

Bijlage(n) 4

Kopie aan

- afdeling Vergunningen en Handhaving van Waterschap Vallei en Veluwe;
- Rombou B.V., t.a.v. de heer D.J. Hengeveld, Postbus 240, 8000 AE Zwolle;
- gemeente Brummen, t.a.v. mevrouw G. Boers, postbus 5, 6870 AA Brummen;
- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, t.a.v. de heer P. Bakker, postbus 9070, 6800 ED Arnhem;
- Omgevingsdienst Veluwe IJssel, t.a.v. de heer Tuhuteru, postbus 971, 6870 AA Brummen;
- provincie Gelderland, t.a.v. mevrouw I. Wolters, postbus 9090, 6800 GX Arnhem;
- De bekendmaking verschijnt op 21 oktober 2015 op Overheid.nl en op onze website:
<http://www.vallei-veluwe.nl/actueel-0/officialle/>.

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder voert het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam te Cortenoeverseweg 119-121 in Brummen hierna te noemen: "de werkzaamheden", uit, zoals is beschreven in de aanvraag, aangevuld met de hierna genoemde voorschriften.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder moet, voor zover niet anders is bepaald, de werkzaamheden uitvoeren en de werken onderhouden en schoonhouden volgens de door of namens het waterschap te geven nadere aanwijzingen.
4. De vergunninghouder meldt schade aan een waterstaatswerk of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
5. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een afschrift van de vergunning met bijbehorende stukken altijd ter plaatse aanwezig is.
6. Als de vergunninghouder niet binnen 3 jaar na afgifte gebruik maakt van deze vergunning, vervalt de vergunning.

Materiaalgebruik

7. De vergunninghouder zorgt dat de voor de afvoer van het hemelwater gebruikte materialen (zoals goten en riolering), zoals hout, metalen of kunststoffen, geen uitlogbare stoffen bevatten. Gebruik van onder andere gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout of verzinkte materialen is dan ook niet toegestaan.

Start- en gereedmelding werkzaamheden

8. De vergunninghouder meldt de start van de aanleg van de riolering voor het hemelwater minimaal 5 werkdagen vóór de aanvang van deze werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 3), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).
9. De vergunninghouder meldt het gereedkomen van de aanleg van de riolering voor het hemelwater maximaal 5 werkdagen na het gereedkomen van deze werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 4), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem

10. De vergunninghouder zorgt dat de in deze vergunning genoemde werken in goede staat van onderhoud verkeren en doelmatig functioneren.
11. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens de uitvoering van de werken.
12. De vergunninghouder zorgt dat het hemelwater dat geloosd wordt vanaf het bedrijf op een oppervlaktewaterlichaam alleen geloosd wordt op de zuidelijke vijver.
13. De vergunninghouder zorgt dat er geen open verbinding is tussen de zuidelijke vijver en andere oppervlaktewaterlichamen.

6 Algemene beschrijving

6.1 Beschrijving activiteiten

De vergunninghouder gaat vanwege de dijkverlegging in Cortenoever de paardenhouderij/manege verplaatsen van de huidige Cortenoeverseweg 121 te Brummen naar de westelijk hiervan gelegen toekomstige Cortenoeverseweg 119-121 te Brummen. Tevens wordt Melkveehouderij Breukink verplaatst van Cortenoeverseweg 117 te Brummen naar Cortenoeverseweg 125 te Brummen.

Als gevolg van deze plannen is er een toename van verhard oppervlak van circa 32.250 m² (van beide bedrijfsterreinen samen). Een deel van het hemelwater wordt op het eigen terrein geïnfiltreerd in de bodem. Daarnaast wordt bij de melkveehouderij in de kelder een opslag voor hemelwater gecreëerd met een inhoud van circa 175 m³. In deze kelder wordt (schoon) hemelwater van de bedrijfsgebouwen opgevangen. Indien de waterkelder vol is loopt deze over via de hemelwaterriolering naar de zuidelijke vijver. De zuidelijke vijver is een solitair oppervlaktewaterlichaam en staat niet in verbinding met andere oppervlaktewaterlichamen.

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de keur en de daarbij behorende beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel.

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het besluit is getoetst aan:

- Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014);
- Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014, gewijzigd per 1 maart 2015), waarin de toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning zijn opgenomen.

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zijn van toepassing:

Op grond van artikel 3.4 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Aanvragen voor activiteiten in of bij een oppervlaktewaterlichaam en de bijbehorende beschermingszone worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

1. Stabiliteit taluds;
2. Doorstroomcapaciteit;
3. Bergingscapaciteit;
4. Ecologische toestand;
5. Grondwatersituatie;
6. Onderhoud.

Ad 3 / ad 5

De neerslag die op een onverharde bodem valt dringt voor een belangrijk deel in de bodem. Dit water komt dan uiteindelijk in het grondwater of via ondergrondse afstroming in een oppervlaktewaterlichaam (wegzijging en kwel). Slechts een klein deel stroomt bovengronds af naar een oppervlaktewaterlichaam.

Ter plaatse van verhard oppervlak zal de neerslag nauwelijks of niet in de bodem dringen. Daarom is een watervergunning nodig voor het lozen van hemelwater op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van nieuw verhard oppervlak, gelegen buiten de bebouwde kom, met een oppervlakte van meer dan 4.000 m².

Het nieuw verhard oppervlak dat aangelegd zal worden voor de paardenhouderij/manege is meer dan 4.000 m². Omdat vanuit de melkveehouderij en vanuit de paardenhouderij/manege via één stelsel en lozingspunt het hemelwater geloosd wordt is gekeken naar het totaal aan oppervlak van beide terreinen en of hiervoor voldoende waterberging aanwezig is.

Het hemelwater zal deels geïnfiltreerd worden op het eigen terrein en deels opgeslagen worden in de waterkelder. Vanuit de waterkelder is er een overstort op de zuidelijke vijver. Om uit te gaan van een 'worst case' wordt de hoeveelheid water die geïnfiltreerd wordt en de hoeveelheid water die opgeslagen wordt in de waterkelder niet meegenomen in de berekening.

Het extra verhard oppervlak van de gebouwen en het erf is circa 32.250 m². Bij een T=100 bui (een bui die één keer in de 100 jaar voorkomt) is een waterberging nodig van 60 mm berging. Dit komt overeen met 1.900 m³ berging. Het waterpeil van de zuidelijke vijver kan voor het bergen van het hemelwater stijgen met 1,5 meter. De vijver heeft een oppervlakte van circa 4.000 m². Dit betekent dat de zuidelijke vijver circa 6.000 m³ kan bergen. Dit is ruim voldoende om de T=100 bui te bergen.

De zuidelijke vijver staat niet in verbinding met een ander oppervlaktewaterlichaam. Het op de zuidelijke vijver geloosde hemelwater zal daardoor het overige deel van het oppervlaktewatersysteem niet belasten. Het hemelwater zal uiteindelijk in de grond infiltreren en het grondwater aanvullen.

Om de bergingscapaciteit te waarborgen zijn in hoofdstuk 5 van deze vergunning voorschriften opgenomen.

De werkzaamheden hebben geen of geen negatieve gevolgen voor de overige bovengenoemde criteria.

7.3 Belangenafweging

Het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en de beleidsregels, als bedoeld in paragraaf 7.1, worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

8 Procedure

8.1 Mededelingen

I. Procedure

Bij de voorbereiding van besluiten die nodig zijn voor uitvoering van de maatregel 'Dijkverlegging Cortenoeverseseweg – Bedrijfsverplaatsingen Breukink', noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van provinciale coördinatie als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro). Eveneens is besloten tot toepassing van gemeentelijke coördinatie als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van gemeentelijke en provinciale coördinatie is de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluit van Provinciale Staten van Gelderland PS2009-940 en het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van Brummen RB15.0016, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.

De procedure conform artikelen 3.30 en 3.33 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt eveneens in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.

In het kader van de bedrijfsverplaatsingen van de familie Breukink zullen de volgende besluiten gecoördineerd worden:

- Ontwerpbestemmingsplan 'Cortenoeverseseweg 119-125' van gemeente Brummen;
- Milieueffectrapport 'Bedrijfsverplaatsingen Cortenoeverseseweg 117-125 Brummen' van gemeente Brummen;
- Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, milieu en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Cortenoeverseseweg 125 (Melkveehouderij) van gemeente Brummen;
- Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Cortenoeverseseweg 119-121 (Paardenhouderij) van gemeente Brummen;
- Ontwerp Watervergunning Cortenoeverseseweg 125 te Brummen (Melkveehouderij) van Waterschap Vallei en Veluwe;
- Ontwerp Watervergunning Cortenoeverseseweg 119-121 te Brummen (Paardenhouderij) van Waterschap Vallei en Veluwe.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten

De ontwerpbesluiten benodigd voor 'Dijkverlegging Cortenoever – bedrijfsverplaatsingen Breukink' zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen, hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.

Zienswijzen

Tegen onderhavige ontwerpbesluiten kunnen door een ieder gedurende zes weken, bij voorkeur, schriftelijk zienswijzen worden ingediend in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving. Bij een zienswijze dienen het zaaknummer 2012-012204 en het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld.

Schriftelijk:

Schriftelijke zienswijzen kunnen in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving gestuurd worden naar de coördinerende instantie:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
t.a.v. de heer A.M. Kwakkernaat
Coördinator Procedures Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsingen
Breukink
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Mondeling:

Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn van zes weken inbrengen door een afspraak te maken met de heer A.M. Kwakkernaat, Coördinator Procedures Dijkverlegging Cortenoever. De heer Kwakkernaat is bereikbaar via het telefoonnummer: 06 - 224 73 005.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het vaststellen van de definitieve besluiten. Tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.

Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later tegen de vaststelling van die besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is niet vereist als het redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd wordt vastgesteld.

II. Schade

Eventuele schade aan oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden.

III. Overige vergunningen en toestemmingen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de vergunningverlening betrokken (onder)grond.

In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

IV. Wijzigingsvergunning

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

V. Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van Stal Hoog Helbergen, voor het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van Cortenoeverseseweg 119-121 Brummen, zaaknummer 744164.


In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *aanvraag*: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- b. *bestuur*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;
- c. *onttrekken*: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of aan een grondwaterlichaam;
- d. *ontvangstdatum aanvraag*: datum dat de aanvraag ontvangen is bij het waterschap;
- e. *oppervlaktewaterlichaam*: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- f. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- g. *waterbeheerder*: het college van dijkgraaf en heemraden;
- h. *waterhuishoudkundige functie*: de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- i. *Waterschap Vallei en Veluwe*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe en medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe belast met het toezicht op de naleving van de keur;
- j. *waterstaatswerk*: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- k. *watersysteem*: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- l. *watervergunning*: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;
- m. *werken*: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van Stal Hoog Helbergen, voor het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van Cortenoeverseweg 119-121 Brummen, zaaknummer 744164.

Situatietekening:



Datum 16 oktober 2015
Onderwerp Watervergunning voor Cortenoeverenseweg 119-121 Brummen, nummer 744164/755349
Pagina 14 van 15

Bijlage 3: Startformulier

Behorende bij de vergunning van Stal Hoog Helbergen, voor het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van Cortenoeverseweg 119-121 Brummen, zaaknummer 744164.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen & Handhaving
T.a.v. de heer Van Uum, Regio Oost, Keur
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Onderwerp: Melding startdatum uitvoering werkzaamheden

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven werkzaamheden gaan starten:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening

Datum 16 oktober 2015
Onderwerp Watervergunning voor Cortenoeverseseweg 119-121 Brummen, nummer 744164/755349
Pagina 15 van 15

Bijlage 4: Gereedmeldingsformulier

Behorende bij de vergunning van Stal Hoog Helbergen, voor het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op een oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van Cortenoeverseseweg 119-121 Brummen, zaaknummer 744164.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen & Handhaving
T.a.v. de heer Van Uum, Regio Oost, Keur
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Onderwerp: Melding gereed zijn werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn gereed gekomen:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Einddatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening